

W dniu 21.11.2018 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU nr 646328-N-2018 z dnia 2018-11-09 r. - postępowanie o numerze referencyjnym CKZiU2.26.24.18 pn. Dostawa wyposażenia pracowni informatycznej 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.

Treść pytania:

CZĘŚĆ I – URZĄDZENIA SIECIOWE

Pytanie nr 1

Zasilacz awaryjny - 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie urządzenia o poniższych parametrach?

- moc rzeczywista 900 Wat
- czas podtrzymania dla obciążenia 100% - 3 min.
- czas podtrzymania przy obciążeniu 50% - 6 min.

Na powyższe pytanie udziela się odpowiedzi jak poniżej:

Zamawiający **dopuszcza** urządzenia o poniższych parametrach:

- moc rzeczywista 900 Wat
- czas podtrzymania dla obciążenia 100% - 3 min.
- czas podtrzymania przy obciążeniu 50% - 6 min.