

## WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OR.VII.272.10.2019 pn.  
„Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w  
Raciborzu” – etap IV

### **I. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Informuję, iż zamawiający otrzymał pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie w/w postępowania. Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), **przedstawiam poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:**

#### **Pytanie nr 1:**

W tytule przetargu zaznaczono, że m.in. dotyczy także robót związanych z wymianą kanalizacji sanitarnej. W załączniku zawierającym przedmiary zamieszczono przedmiary jedynie na roboty malarskie, wykładzinowe oraz elektryczne. Prosimy o potwierdzenie że jest to komplet przedmiarów.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, iż załączono komplet przedmiarów.

#### **Pytanie nr 2:**

W częściach przedmiaru elektrycznego nie ujęto wymiany przewodów do nowych opraw oświetleniowych oraz nie uwzględniono kucia bruzd w betonowych stropach. Prosimy o potwierdzenie, że nowe oprawy montowane będą w miejscach opraw zdemontowanych bez konieczności wymiany przewodowania.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż miejsca montażu opraw wskazano w projekcie branży elektrycznej na rys. E-28. W projekcie ujęto nowe oprzewodowanie prowadzone w tynku.

#### **Pytanie nr 3:**

W pozycjach 71 i 83 przedmiaru elektrycznego ujęto zaprawianie bruzd. Nie ujęto natomiast dla sumarycznej ilości 155m, przygotowania zaprawy. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru lub wskazanie w których pozycjach ujęto ilość zaprawy dla tych bruzd.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający uzupełnia się przedmiar robót w branży elektrycznej o ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej celem zaprawienia bruzd ujętych w poz. 71,74 i 83 przedmiaru branży elektrycznej.

W związku z tym, Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 1 SIWZ w zakresie przedmiaru robót w branży elektrycznej, co opisane zostało w punkcie II niniejszych Wyjaśnień i zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

## **II. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .**

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), **zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:**

Zmianie ulega załącznik nr 1 do SIWZ tj. dokumentacja projektowa w zakresie przedmiaru w branży elektrycznej, w następujący sposób:

**Dotychczasowy przedmiar robót – plik o nazwie „PRZEDMIAR” staje się nieaktualny i nie należy go wyceniać. Przedmiar ten zastępuje się nowym załącznikiem – plikiem o nazwie „PRZEDMIAR - AKTUALIZACJA 1”, który należy wycenić.**

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Z UP STAROSTY  
*Beata Bańcka*  
SEKRETARZ POWIATU

KIEROWNIK REFERATU  
INWESTYCJI I REMONTÓW  
*Bernah Peikert*

*Stanisław Aruda*