

nr postępowania
NT.271.10.2019

**Pytania i odpowiedzi (cz. 2) do SIWZ na zamówienie pn.
„Remonty odcinków dróg wojewódzkich na terenie powiatu raciborskiego:
Zadanie nr 1 – Remont DW 417 od granicy województwa odcinek poprzez
obszar zalesiony w kierunku miejscowości Krowiarki. Zadanie nr 2 – Remont
DW 922 na odcinku Nędza – Kuźnia Raciborska (przez obszar leśny).”**

2. W dokumentacji przedmiarowej mowa jest o zastosowaniu do warstwy wiążącej asfaltu 65/105-80, który nie jest ujęty w załączniku WTW Asfalty dla warstwy wiążącej. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie do jakiego rodzaju wymagań należy się odnieść: dla ciągu drogi czy dla ruchu ekstremalnego, powolnego?

Odp. Należy odnieść się do wymagań dla ciągu drogi.

3. Zamawiający przywołuje w pozycjach przedmiarowych WTW ZDW Katowice, które także są załącznikiem do dokumentacji przetargowej. Wnosimy tym samym o potwierdzenie, iż Zamawiający zatwierdzi do wykonania także następujące masy bitumiczne opracowane wg WTW ZDW Katowice
AC18W 45/80-80
SMA11 45/80-80.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zmiany asfaltów w wytwarzanych mieszankach, w związku z czym nie zatwierdzi do wykonania proponowanych mas bitumicznych.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Raciborzu

Monika Mużelak