


Nr SI.0003.1.2023



Racibórz, dnia 14.02.2023 r.

Szanowny Pan
Ryszard Frączek
Radny Powiatu Raciborskiego

Odpowiadając na złożony wniosek w sprawie udostępnienia kompletnych informacji na piśmie z ostatnich dwóch przeglądów obiektu budowlanego tj. mostu przy ulicy Piaskowej w Raciborzu w załączeniu przekazuje kopię pisma Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu nr NT.MR.4320.9.2023.MM z dnia 13.02.2023r. stanowiącego odpowiedź na wnioskowane informacje.

STAROSTA
Grzegorz Swoboda

Załączniki:

- kopia pisma nr NT.MR.4320.9.2023.MM z dnia 13.02.2023r

Otrzymują:

1. Ryszard Frączek Radny Powiatu Raciborskiego,
2. Adam Wajda Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego – d/w,
3. SI- a/a.

Sporządził: Izabela Lasak wew. 364



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W RACIBORZU

ul. 1 Maja 3, 47-400 Racibórz
tel./fax (32) 414 00 20, tel. 414 92 77

NT.MR.4320. 9 .2023.MM



Racibórz, dn. 13.02.2023 r.

Starostwo Powiatowe
Plac Stefana Okrzei 4
47-400 Racibórz

Referat Inwestycji i Rozwoju

W odpowiedzi na pismo nr SI.0003.1.2022 z dnia 02.02.2023 wraz z załączonym wnioskiem Radnego Rady Powiatu Raciborskiego, Pana Ryszarda Frączka w sprawie udostępnienia kompletnych informacji z ostatnich dwóch przeglądów obiektu budowlanego, tj. mostu w ciągu ul. Piaskowej w Raciborzu, Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu poniżej przedstawia przedmiotowe informacje w formie wyciągu z zapisów Książki obiektu mostowego dla tego mostu.

III. WYKAZ PROTOKOŁÓW OKRESOWYCH KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

Przeгляд w roku 2021 r.

Zapisy w poszczególnych kolumnach tabeli:

- 1 - Lp. : 10
- 2 - Data kontroli: 01.12.2021
- 3 - Nr protokołu: 01021674/2021
- 4 - Rodzaj przeglądu: podstawowy
- 5 - Ocena stanu technicznego w skali 0-5 pomostu: 3,0
- 6 - Ocena stanu technicznego w skali 0-5 dźwigarów: 2,0
- 7 - Ocena stanu technicznego w skali 0-5 podpór: 3,0; 3,0
- 8 - Ocena stanu technicznego w skali 0-5 całego obiektu: 2,0
- 9 - Zakres robót remontowych i decyzji administracyjnych określonych w protokole okresowej kontroli: - remont nawierzchni jezdni emulsją i grysami, - regulacja nawierzchni chodnika z płyt betonowych, - oczyszczenie gzymsu (od górnej wody) z osadów i roślinności, - zabezpieczenie chodnika przy poręczy typu P-1, - usunięcie osadów i roślinności uszczelnienie dylatacji gzymsów, - oczyszczenie, malowanie i grafitowanie łożysk, - oczyszczenie wpustów mostowych, wycinka krzewów przy filarze

10 – Data wykonana robót: 1) *Remont barierek, remont masą na zimno 08.02.2022, 2) oczyszczenie obiektu (po opadach), usunięcie odrostów roślinności, koszenie 22.08.2022, 3) oczyszczenie wpustów, remont emulsją i grysami, miejscowe przekładki chodnika z płyt bet. 12.10.2022 r.*

Przeгляд w roku 2022 r.

Zapisy w poszczególnych kolumnach:

- 1 - Lp. : 11
- 2 - Data kontroli: 30.11.2022
- 3 - Nr protokołu: 01021674/2022
- 4 - Rodzaj przeglądu: *rozszerzony, pięcioletni*
- 5 - Ocena stanu technicznego w skali 0-5 pomostu: 2,0
- 6 - Ocena stanu technicznego w skali 0-5 dźwigarów: 2,0
- 7 - Ocena stanu technicznego w skali 0-5 podpór: 2,0; 3,0
- 8 - Ocena stanu technicznego w skali 0-5 całego obiektu: 2,0
- 9 - Zakres robót remontowych i decyzji administracyjnych określonych w protokole okresowej kontroli: - *remont cząstkowy nawierzchni – zalanie spękań w jezdni i chodniku, - regulacja nawierzchni chodnika z płyt betonowych, - malowanie balustrad, prostowanie szczeblinek, - oczyszczenie gzymsów z osadów i roślinności, - czyszczenie wpustów mostowych, - oczyszczenie, malowanie i grafitowanie łożysk, - zalecenie przeglądu rozszerzonego po okresie zimowym, - zabezpieczenie chodnika przy poręczy P-1 w rejonie uszkodzonego gzymsu, - uszczelnienie dylatacji gzymsów,*
- 10 – Data wykonana robót: 1) *usunięcie roślinności, oczyszczenie wpustów ulicznych – mostowych, wykaszanie – 11.01.2023, 2) zabezpieczenia przy gzymsie – 13.02.2023 r.,*

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Raciborzu

M
Monika Mużojak

Otrzymują :

- 1. Adresat,
- 2. a/a