

SZ.272.8.2014

**WYJAŚNIENIA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr SZ.272.8.2014 pn.:

**„Termomodernizacja budynku  
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9”**

Informuję, iż zamawiający otrzymał pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie w/w postępowania. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), **przedstawiam poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:**

**Pytanie nr 1**

Jakie jest wymagane uziarnienie wyprawy elewacyjnej silikatowej.

Czy wyprawa elewacyjna barwiona w masie (przedmiar) czy biała malowana farbą silikatową (specyfikacja).

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, iż należy zastosować wyprawę elewacyjną z tynku silikatowego barwioną w masie o uziarnieniu 3,0 mm.

WICESTAROSTA  
Andrzej Chroboczek

KIEROWNIK REFERATU  
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Marian Opio