

Racibórz, dn. 18.09.2014r.

SZ.272.26.2014

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr SZ.272.26.2014 pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie MOW-u w Rudach”

Informuję, iż zamawiający otrzymał pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie w/w postępowania. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), **przedstawiam poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:**

Pytanie

W dokumentacji budowlanej dołączonej do SIWZ zaprojektowano studnie kanalizacyjne betonowe. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie studni z tworzywa o tych samych wymiarach?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania studni kanalizacyjnych z tworzyw, studnie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

STAROSTA

Adam Hajduk

KIEROWNIK REFERATU
ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH


Marian Opic