

**WYJAŚNIENIA (2) TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.4.2017 pn.:

„Przebudowa ulicy Ocickiej w Raciborzu” – etap II

Informuję, iż zwrócono się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej w/w postępowania. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), **przedstawiam poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:**

Pytanie nr 3

Pytanie dotyczy wykonania przebudowy linii kablowej w związku przebudową ulicy Ocickiej w Raciborzu – przedmiar zakłada wycenę indywidualną wyceny robót nie podając zakresu i miejsca wykonania prac. Proszę o uzupełnienie danych.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuję, iż zakres przebudowy, zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej wynika z uzgodnień branżowych otrzymanych z Tauron Dystrybucja S.A. i dotyczy linii kablowych SN i nN obecnie ułożonych po stronie prawej, pomiędzy ulicami Koszalińską oraz Bolesława Leśmiana.

W poz. 95 przedmiaru należy uwzględnić następujący zakres prac: odkrycie istniejących kabli, wyrównanie dna wykopu, ułożenie rur ochronnych, połączenie rur złączami, uszczelnienie wylotów i połączeń, obsypanie rur ochronnych warstwą ziemi, założenie folii ochronnej i zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem.

Z kolei z poz. 96 należy przyjąć przełożenie istniejących kabli SN i nN.

CZŁONEK ZARZĄDU

Opn
Andrzej Chroboczek

Opn

KIEROWNIK REFERATU
ADMINISTRACYJNEGO
Andrzej Chwałczyk
Andrzej Chwałczyk