

OR.VII.272.9.2017

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.9.2017 pn.:

**„Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935
do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień”**

Informuję, iż zwrócono się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej w/w postępowania. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), **przedstawiam poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:**

Pytanie nr 1

W związku z rozbieżnością między projektem wykonawczym a SST:

wg Projektu Wykonawczego jest:

- beton asfaltowy AC22P – podbudowa zasadnicza z zastosowaniem asfaltu drogowego 35/50;
- beton asfaltowy AC16W – warstwa wiążąca z zastosowaniem asfaltu drogowego 35/50;
- beton asfaltowy AC11S – warstwa ścieralna z zastosowaniem asfaltu drogowego 50/70;

wg SST

- beton asfaltowy AC22P – podbudowa zasadnicza z zastosowaniem polimeroasfaltu PMB 25/55-60;
 - beton asfaltowy AC16W – warstwa wiążąca z zastosowaniem polimeroasfaltu PMB 25/55-60;
 - beton asfaltowy AC11S – warstwa ścieralna z zastosowaniem polimeroasfaltu PMB 45/80-65;
- prosimy o informację jakie mieszanki bitumiczne należy przewidzieć w ofercie.

ODPOWIEDŹ

W specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót podano, iż należy stosować asfalty drogowe lub polimeroasfalty.

Zamawiający informuje, iż należy zastosować mieszanki bitumiczne zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, tj.:

- beton asfaltowy AC22P – podbudowa zasadnicza z zastosowaniem asfaltu drogowego 35/50,
- beton asfaltowy AC16W – warstwa wiążąca z zastosowaniem asfaltu drogowego 35/50,
- beton asfaltowy AC11S – warstwa ścieralna z zastosowaniem asfaltu drogowego 50/70.

WICESTAROSTA

Marek Kurpis



KIEROWNIK REFERATU
ADMINISTRACYJNEGO

Andrzej Chwałczyk