

W dniu 07.03.2018 r. wpłynęła prośba oferenta o udzielenie wyjaśnień dotyczących OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU nr 523916-N-2018 z dnia 2018-02-27 r.- postępowanie o numerze referencyjnym CKZiU2.26.07.18 pn. „Doposażenie pracowni maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz w niezbędny sprzęt dydaktyczny wraz z montażem podzielone na 3 części asortymentowe.

Treść pytań:

Część II, poz 25:

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy miernika zabezpieczeń różnicowo-prądowych o poniższym parametrze:

- pomiaru zabezpieczeń różnicowo-prądowych tylko typów AC i A?

Na powyższe pytanie udziela się odpowiedzi jak poniżej:

Ad 1. Nie dopuszcza się możliwości dostawy miernika zabezpieczeń różnicowo-prądowych o poniższym parametrze:

- pomiaru zabezpieczeń różnicowo-prądowych tylko typów AC i A