

**WYJAŚNIENIA (2) TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr SZ.272.7.2013 pn.:

**„Wykonanie boiska wraz z zadaszeniem
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach”**

Informuję, iż zamawiający otrzymał pytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie w/w postępowania. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), **przedstawiam poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:**

Pytanie nr 2

Proszę o wyjaśnienie do SIWZ i odpowiedź na pytanie:

Program funkcjonalno użytkowy zakłada wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy.

Czy Zamawiający jest świadomy, że nawierzchnia sportowa ze sztucznej trawy wymaga dużej dbałości w trakcie eksploatacji tj. czesania odpowiednim sprzętem technicznym i uzupełnienia jakim jest piasek kwarcowy w innym wypadku tworzą się zagłębienia, nierówności (uniemożliwiające np. grę w tenisa) oraz że po okresie 2-3 lat przy braku pielęgnacji może nastąpić stwardnienie nawierzchni przypominające nierówny beton?

Wiedząc z doświadczenia, że użytkownicy mogą mieć problemy z właściwą eksploatacją (z uwagi na koszty) warunkującą gwarancję jakości udzieloną przez wykonawców należy zdać z tego sprawę na tym etapie lub zmienić rodzaj nawierzchni.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie nawierzchni sportowej w systemie wielowarstwowej poliuretanowej nawierzchni w technologii EPDM, które są elastyczne, trwałe w eksploatacji i przede wszystkim bezobsługowe?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę nawierzchni na poliuretanową.

WICESTAROSTA
Andrzej Chroboczek

KIEROWNIK REFERATU
INWESTYCJI I REMONTÓW

Roman Peikert

KIEROWNIK REFERATU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Marian Opic