



POWIAT RACIBORSKI

Plac Okrzei 4

47-400 RACIBÓRZ

SZ.272.19.2013

Racibórz, dn. 14.06.2013r.

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr SZ.272.19.2013 pn.:

**„Doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu Technikum nr 3  
w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu  
w ramach projektu pn. „Mam zawód - mam pracę w regionie”**

Informuję, iż zamawiający otrzymał pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie w/w postępowania. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), **przedstawiam poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:**

### Pytanie nr 1

Czy miejsce w ścianie jest przygotowane na wentylatory, ewentualnie jakie duże otwory są przygotowane.

### ODPOWIEDŹ

W ścianach są obecnie zamontowane 3 okrągłe wentylatory. Istniejące otwory w ścianie są większe od zamontowanych samych wentylatorów. Średnica tych wentylatorów wynosi ok. 20 cm (otwór w ścianie został zmniejszony do wielkości wentylatora).

### Pytanie nr 2

Czy montaż wentylatorów jest w gestii wykonawcy.

### ODPOWIEDŹ

Tak.

W jednym pomieszczeniu dwa dygestoria muszą być połączone przewodem z wentylatorem zamontowanym w miejscu obecnego otworu w ścianie. Jedno z tych dygestoriów zamontowane będzie przy ścianie, w której znajduje się otwór, a drugie dygestorium jest nieco oddalone od wentylatora (otwór już istnieje).


Drugi wentylator będzie połączony z dygestorium znajdującym się na zapleczu z odczynnikami i również dygestorium jest nieco oddalone od ściany, w której będzie nowy wentylator (otwór już istnieje).

Ostatni wentylator zamontowany będzie w pracowni chemicznej. Dygestorium oddalone jest również nieco od ściany, w której znajduje się otwór z wentylatorem (otwór już istnieje).

KIEROWNIK REFERATU  
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  
Marian Opic

WICESTAROSTA

  
Andrzej Chroboczek