

**Pytania i odpowiedzi do SIWZ  
na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3546S,  
ul. Wiejskiej w Babicach”**

1. Proszę o dodanie pozycji na skropienie międzywarstwowe pod warstwę ścieralną. Pozycja nr 5 dotyczy tylko skropienia pod warstwę wyrównawczą na sfrezowane podłoże.

Odp. Zgodnie z zapisami SST „ZABEZPIECZENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ PRZED SPĘKANIAMI SIATKĄ ZBROJENIOWĄ WYKONANĄ Z WŁÓKIEN SZKŁANYCH I WĘGLOWYCH WSTĘPNIE PRZESĄCZANĄ ASFALTEM Z OCHRONNĄ WARSTWĄ GEOWŁÓKNINĄ” w pkt. 5.1. Wbudowanie siatki - wykonanie skropienia międzywarstwowego pod warstwę ścieralną jest ujęte w tym zakresie. Wykonanie tego skropienia należy więc uwzględnić w pozycji 15.

2. Proszę o dodanie pozycji na oczyszczenie pod warstwę ścieralną. Pozycja nr 4 dotyczy tylko oczyszczenia pod warstwę wyrównawczą.

Odp. Zgodnie z zapisami SST „ZABEZPIECZENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ PRZED SPĘKANIAMSI SIATKĄ ZBROJENIOWĄ WYKONANĄ Z WŁÓKIEN SZKŁANYCH I WĘGLOWYCH WSTĘPNIE PRZESĄCZANĄ ASFALTEM Z OCHRONNĄ WARSTWĄ GEOWŁÓKNINĄ” w pkt. 5.1. Wbudowanie siatki – oczyszczenie podłoża pod warstwę ścieralną jest ujęte w tym zakresie. Wykonanie tego oczyszczenia należy więc uwzględnić w pozycji 15.

3. Czy odtworzenie oznakowania poziomego leży w gestii Wykonawcy?

Odp. Zakres zadania nie obejmuje odtworzenia oznakowania poziomego.

*Podpisano:*

*Dyrektor PZD  
Monika Mużelak*