

POWIAT RACIBORSKI
Plac Okrzei 4
47-400 RACIBÓRZ

Zamieszczono na stronie internetowej
www.bip.powiatraciborski.pl

Racibórz, dn. 18.05.2018 r.

OR.VII.272.10.2018

2018 -05- 18
w dniu A. Bosienek-Gabel

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.10.2018 pn.:

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiazdzistą do skrzyżowania z ul. Wandy wraz z Poprawą efektywności energetycznej oświetlenia w mieście Racibórz, poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej oraz Budowę sieci wodociągowej w ul. Kościuszki i ul. Łąkowej w Raciborzu”

Informuję, iż zwrócono się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej w/w postępowania. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579, z późn. zm.), **przedstawiam poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:**

Pytanie nr 1

Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodnie z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.

ODPOWIEDŹ

Tak, stosowne obliczenia są zawarte w katalogu: OR.VII.272.10.2018_SIWZ zał. 2 w pliku pdf: Oświetlenie uliczne_obliczenia parametrów oświetleniowych na stronach: 164, 165, 166, 167.

Pytanie nr 2

Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowanie, a nie zostały podane. Normy na słupy wysięgniki i oświetlenie jakie?

Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się wszystkim uczestników ruchu.

nowych norm: PN-EN 13201-2 :2016-03

PN-EN60698-1, PN-EN60598-2-3, PN-EN 55015, PN EN61547, PN-EN61000-3-2,

PN-EN61000-3-3

Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art.4 ust. 3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że stosowne normy są wymienione w katalogu: OR.VII.272.10.2018_SIWZ zał.2 w pliku pdf: Oświetlenie uliczne_dokumentacja projektowa część opisowa na stronach: 6, 31, 33.

Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu zostały określone w treści SIWZ.

Pytanie nr 3

Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: - EN 60598-1_EN 60598-2 W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa: Badania na zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że dostarczone przez Wykonawcę oprawy powinny posiadać wszystkie certyfikaty bezpieczeństwa wymagane dla sprzętu elektrycznego: Certyfikat ENEC, certyfikat fotobiologiczny, deklaracje WE.

Pytanie nr 4

Brak jest opisów ogólnych lampy i uchwytu mocowań, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny, dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z Zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że stosowne wymagania są wymienione w katalogu: OR.VII.272.10.2018_SIWZ zał.2 w pliku pdf: Oświetlenie uliczne_dokumentacja projektowa część opisowa na stronach: 15, 16, 17.

Pytanie nr 5

W przepisach przewidzianych jest układ redukcji mocy, który powinien być stosowany według przepisów w lampach oświetleniowych, ma umożliwiać płynne nastawienie kilku progów natężenia oświetlenia świetlnego w zakresie co najmniej od 100-30% strumienia nominalnego.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający informuje, że w oprawach oświetleniowych LED zastosowanych w już zmodernizowanym oświetleniu ulicznym, zastosowano redukcję mocy w okresie nocnym:

od 21.00 do 00.00 - 30% P_N

od 00.00 do 4.00 - 50% P_N

od 4.00 do 6.00 - 30 % P_N

STAROSTA



Ryszard Winiarski