

**Znak postępowania: OR.VII.272.5.2026**

Racibórz, dnia 08.04.2026 r.

- wszyscy Wykonawcy –

**Dotyczy postępowania pn.: Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach Powiatu Raciborskiego w ramach projektu pn.: "Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyżanowice"**

**A.** Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn.zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”, **Zamawiający – Powiat Raciborski** przekazuje treść otrzymanych zapytań do SWZ i udzielone na nie odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

Prosimy o podanie mocy przyłączeniowych, na poszczególnych adresach inwestycji.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający podaje moce przyłączeniowe dla poszczególnych adresów inwestycji w KW (dane z placówek):*

CKZiU nr 2 Mechanik

-budynek A – budynek główny licznik 1: 40,00

-budynek A – budynek główny licznik 2: 40,00

-budynek B – administracyjno-socjalny: 40,00

-budynek warsztatów: 40,00

-nowa sala gimnastyczna: 40,00

-II LO ul. Kard. St. Wyszyńskiego 40,00

-Powiatowe Centrum Sportu 40,00

ZSO nr 1 ul. Kasprowicza

-A+B (łącznie z salami językowymi) 40,00

-sala gimn.(budynek szatni koło sali gimn.) 27,70

-Powiatowy Dom Kultury 21,10

CKZiU nr 1, ul. Wileńska 6

-budynek szkoły - Wileńska 6 40,00

-sala gimnastyczna 22,10

Starostwo Powiatowe

-budynek "A" 33,00

-budynek "B" (2 instalacje) 127,00

-CUW Opolska 40,00

**Ponadto zamawiający informuje, że ewentualne zwiększenie mocy przyłączeniowej jest po stronie Zamawiającego.**

**Pytanie 2:**

Czy na wskazanych adresach inwestycji są już wcześniej wybudowane instalacje fotowoltaiczne, jeśli tak to prosimy o podanie ich mocy

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, iż na żadnym ze wskazanych w zamówieniu publicznym adresów inwestycji wcześniej nie wykonano instalacji fotowoltaicznej.**

**Pytanie 3:**

W odniesieniu do wykazu dostaw - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykazanie się tymi samymi dostawami/referencjami w zakresie wszystkich 7 części z zachowaniem spełnienia warunku

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza wykazanie się tymi samymi dostawami/ referencjami w zakresie wszystkich 7 części.

**Pytanie 4:**

Czy zamawiający uzyskał wymagane pozwolenie na budowę lub dokonał skutecznego zgłoszenia robót budowlanych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż uzyskał decyzje pozwolenia na budowę dla budowy instalacji fotowoltaicznej na carportach o których mowa w części 1 oraz w części 7 zamówienia.

**Pytanie 5:**

Czy dokonanie zgłoszenia robót budowlanych / uzyskanie pozwolenia na budowę leży po stronie Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż już uzyskał pozwolenia na budowę dla budowy instalacji fotowoltaicznej na carportach o których mowa w części 1 oraz w części 7 zamówienia.

**Pytanie 6:**

Czy przekazana Wykonawcy dokumentacja będzie obejmowała komplet decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie realizacji robót?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż pozwolenia na budowę dla budowy instalacji fotowoltaicznej na carportach, przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy, by Wykonawca mógł dostarczyć Zamawiającemu do 2 dni od daty podpisania umowy dokumenty o którym mowa w § 2 ust.3 pkt. 2 projektów umów dla części 1 i części 7 zamówienia.

**Pytanie 7:**

Instalacje fotowoltaiczne o mocy do 50 kWp, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia robót budowlanych. W konsekwencji brak jest również podstaw do prowadzenia dziennika budowy dla tego rodzaju instalacji.

W związku z powyższym jeżeli pod podanymi adresami nie ma wcześniej zgłoszonych instalacji zwracamy się z prośbą o usunięcie z projektów umów zapisów dotyczących konieczności prowadzenia dziennika budowy dla części 2,3,4,5 oraz 6 postępowania.

Prosimy o odpowiednią modyfikację dokumentacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dziennik budowy dla części 2,3,4,5 i 6 zamówienia należy traktować jako dokument umowny i będzie on służył głównie do prowadzenia bieżącej korespondencji podczas realizacji na obiektach pomiędzy przedstawicielami Zamawiającego – inspektorami nadzoru i Wykonawcy – kierownikiem robót, co usprawni komunikację pomiędzy stronami.

W związku z powyższym Zamawiający nie dokonuje zmian w projektach umów dla części 2,3,4,5 i 6 zamówienia.

**Pytanie 8:**

Część 2 zamówienia dotycząca dostawy i montażu paneli fotowoltaicznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1, polega na dostawie i montażu pięciu mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 96 kWp na trzech dachach: budynek A - główny, budynek B – administracyjno- socjalny, budynek starej sali gimnastycznej.

Czy każdy z wymienionych budynków posiada osobny licznik, pod który wpinana będzie instalacja fotowoltaiczna?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu posiada na swoich budynkach 5 osobnych liczników, stąd każda z 5 mikroinstalacji fotowoltaicznych będzie wpięta do osobnego licznika.

**Pytanie 9:**

Zapytanie w zakresie części 2 zamówienia pn. „Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1”

Wyszczególnione w projekcie 5 mikroinstalacji o mocy łącznej ok 96 kWp włączone będą w budynku A, budynku B oraz nowej sali gimnastycznej.

Czy każdy z tych budynków posiada oddzielny PPE, jeśli tak to o jakiej mocy przyłączeniowej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu posiada na swoich budynkach 5 osobnych liczników, każdy o mocy przyłączeniowej 40 KW, stąd każda z 5 mikroinstalacji fotowoltaicznych będzie wpięta do osobnego licznika.

**B.** Dodatkowo Zamawiający informuje, iż nie dokonuje zmian w załącznikach do SWZ oraz w treści SWZ.

Z up. STAROSTY  
Beata Bańczyk  
SEKRETARZ POWIATU

Sporządziła: Anita Stuchły wew. 385